

# NEMKO NORGES ELEKTRISKE MATERIELLKONTROLL




POSTBOKS 288 BLINDERN, 0314 OSLO, 03  
GAUSTADALLEEN 30  
TELEFON: (02) 60 40 90  
TELEK: 77 260 nemko n

TELEGRAMADRESSE: NEMKO  
POSTGIRO: 9 12 18 92  
BANKGIRO: 6039.05.10498

Rep.nr. 27661

Innsender  
Holst & Fleischer A/S  
Postboks 180  
0509 OSLO 5

Fabrikant  
Føller AG,  
Horgen/Sveits



Deres ref.

HK/al

Deres brev av

1985-03-07

Vår ref. (må alltid oppgis)

M 60282/01 og 02

Oslo,

1985-06-21

## GODKJENNING

Gruppe

03 67000

2 pol. apparatinnatak med jord. For innfelling i  
klasse I apparater

Type

Data

Anmerkninger

M 60282/01

Type 6100 med tillegg. 10 A 250 V AC.  
Sort isol., loddesør eller stifttilkopling,  
65°C.

M 60282/02

Type 6110 med tillegg. 10 A 250 V AC.  
Sort isol., loddesør eller stifttilkopling,  
120°C

Godkjenning er gitt etter forskrift NEMKO 32./83.

Med vennlig hilsen  
Norges Elektriske Materiellekontroll

*Harald Riège*  
Harald Riège  
Adm. direktør

*K. Agnalt*  
K. Agnalt

ARM/MAa



FOR INFORMATION ONLY

I samsvar med forvaltningslovens § 27, 3, ledd gjøres oppmerksom på adgangen til - innen 3 uker fra  
underretning om vedtaket er kommet frem - å påklage vedtak i NEMKO's prøvemannnd til NEMKO's  
sakenemnd eller NVE, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage skal sendes gjennom NEMKO.

Angående ansvarsforhold, godkjenningsmerke, omsetningsoppgever og -gebyr, se baksiden.

Faktura for prøvegebyr sendes separat.