



Max Hauri AG
Weidstrasse 16
Postfach 98
9220 Bischofzell

Kundennr.
5401

Ihr Zeichen
Peter Weber

Unser Zeichen
Christoph Meile

Datum
03.06.2022

Bewilligung

Nummer: **22.0439**
gültig bis: **31.12.2024**

Kennzeichnung:  HB 1
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **22-BS-0217** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Stecker, wiederanschliessbar**

Handelsmarken: **TH**

Typenbezeichnung **Nenndaten**

TH12 250V~ 10A L+N+PE
CH-Typ 12, Normblatt 2012-2
schwarz oder weiss, klein

TH12G 250V~ 10A L+N+PE
CH-Typ 12, Normblatt 2012-2
schwarz oder weiss, gross

Schutzklasse: **für Geräte der Schutzklasse I**

Schutzgrad: **IP20**





Bewilligung

Nummer: **22.0439**

Grundlagen:

Test Report / Intertek / 211101037SHA-001 / 15.02.2022
Test Report / Intertek / 211101039SHA-001 / 24.01.2022

Bemerkung:

Prüfnormen:

IEC 60884-1(ed.3):2002+A1:06+A2:13
SN 441011-1:2019+corr1:19
SN 441011-2-1:2019+corr1:19

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri

Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

